



OSVĚDČENÍ

č. 010-029795

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře systém IV94

s izolačním dvojsklem, trojsklem

kování: Siegenia – Aubi TITAN AF

kteřý uvedl na trh:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024

výrobna:

Zašová 660, 756 51; Třebíčská 1162/72b, 594 01 Velké Meziříčí; Podlevínská 518, 507 91 Stará Paka

vydala notifikovaná osoba **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** podle § 5 odst. 1 písm.b) NV č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS, ve znění směrnice 93/68/EHS, počáteční zkoušku typu výrobku pro vlastnosti:

Vlastnost	Zjištěné hodnoty/Třídy							
	Vzorek č. 1	Vzorek č. 2	Vzorek č. 3	Vzorek č. 4	Vzorek č. 5	Vzorek č. 6	Vzorek č. 7	Vzorek č. 8
	Jednokřídlové OS okno 1480 x 1550 mm	Jednokřídlové OS balk. dveře 1000 x 2400 mm	Dvoukřídlové OS okno 1500 x 1550 mm	1křídlové OS okno 1000 x 1600 mm	1křídlové OS okno 1230 x 1480 mm	jednokřídlové OS okno (IV 84,78,68) 1200 x 1500 mm	Jednokřídlové OS okno (IV84) 1180x1480 mm	1křídlové OS okno (IV68) 1230 x 1480 mm
Součinitel prostupu tepla	-	-	-	-	dvojsklo: 1,0-1,1 W/m ² .K trojsklo: 0,61-0,86 W/m ² .K	-	-	-
Průvzdušnost	-	-	Třída 4	Třída 4	-	-	-	-
Vodotěsnost	-	-	Třída E ₁₅₀₀	Třída E ₃₀₀₀	-	-	-	-
Odolnost proti zatížení větrem	Třída CE ₃₂₀₀ /BE ₃₂₀₀	Třída CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	Třída CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	-	-	-	-	-
Únosnost bezp. zařízení	-	Splněno bez poškození	-	-	-	-	-	-
Nebezpečné látky	Splněno – viz prohlášení výrobce							
Vzduchová neprůzvučnost	-	-	-	-	-	Zasklení 8-15 R _w =37 – 44 dB	Zasklení 16 R _w =44(-1;-3) dB	Zasklení 1 R _w =33 (-2;-4) dB Zasklení 7 R _w =36 (-1;-3) dB

stanovené v příloze ZA normy

ČSN EN 14351-1+A1:2010

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-010029794 ze dne 17. května 2012; vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Razítko TZÚS Praha, s.p.

Praha, 17. května 2012



nk.

Ing. Ivetta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha

Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.